

Leistungserklärung / DOP

DOP Nr: M10006

Eindeutiger Kenncode des Produkts:	H05V-K	Seite / Page:	2	DE
Unique identification code of the product			3	EN
Jedinstveni identifikacijski broj proizvoda:			4	HR
Cod unic de identificare a produsului:			5	RO
Jedinečný identifikační kód produktu:			6	CZ
A terméktípus egyedi azonosító kódja:			7	H

Leistungserklärung

DOP Nr: M10006

Meinhart Kabel Österreich GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St. Florian www.meinhart.at

Eindeutiger Kenncode des Produkts:	H05V-K							
Verwendungszweck:	Elektrizitätsversorgung in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen.							
Prüfsystem der Leistungsbeständigkeit:	System 3							
Harmonisierte Norm:	EN50575:2014 + A1:2016							
Erklärte Leistungen (Brandverhalten):	Eca							
Gefährl. Stoffe:	NPD							
Eindeutiger Kennungscode des Herstellers:	General Cavi	Draka	LTC La Triveneta Cavi	ICEL	Heiru	Kablo Vrchlabi	Romcab	
DOP Nummer des Produzenten:	0320	1001515	003103000	ICEL001	DOP17014	DOP000106	CPR 0015/2017	
Notifizierte Prüfstelle:	0051	0366	0051	0051	1014	1014	1014	
PrüfJahr:	2017	2016	2016	2017	2018	2017	2017	

Eindeutiger Kennungscode des Herstellers:								
DOP Nummer des Produzenten:								
Notifizierte Prüfstelle:								
PrüfJahr:								

Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Maureder Michael / EK

Name/Funktion

St. Florian, 02.01.2023

Ort/Datum

MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstraße 6
A-4490 St. Florian

Unterschrift

Declaration of Performance

DOP Nr: M10006

Meinhart Kabel Austria GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St. Florian www.meinhart.at
--

Unique identification code of the product	H05V-K							
Purpose of use:	Electricity supply in buildings and other buildings with the aim of limiting the formation and spreading of fire and smoke.							
test system of constancy of performance	System 3							
Harmonized standard	EN50575:2014 + A1:2016							
Explained services (fire behavior)	Eca							
dangerous substances	NPD							
Unique identification code of the manufacturer	General Cavi	Draka	LTC La Triveneta Cavi	ICEL	Heiru	Kablo Vrchlabi	Romcab	
DOP number of the producer	0320	1001515	003103000	ICEL001	DOP17014	DOP000106	CPR 0015/2017	
notified inspection authority	0051	0366	0051	0051	1014	1014	1014	
Test year:	2017	2016	2016	2017	2018	2017	2017	

Unique identification code of the manufacturer								
DOP number of the producer								
notified inspection authority								
test year								

This service declaration is issued under the general responsibility of the above mentioned manufacturer.

Maureder Michael / EK

Name/Function

St. Florian, 02.01.2023

Place/Date

MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstrasse 6
A-4490 St. Florian

Signature

Izjava o uspješnosti

DOP Nr: M10006

Meinhart Kabel Austria GmbH
Westbahnstrasse 6
A - 4490 St. Florian
www.meinhart.at

Jedinstveni identifikacijski broj proizvoda:	H05V-K							
Namjena:	Opskrba električnom energijom u zgradama i drugim građevinama s ciljem ograničavanja nastanka i širenje požara i dima.							
Test sustav stalnosti izvedbe:	System 3							
Harmonizirani standard:	EN50575:2014 + A1:2016							
Navedene usluge (ponašanje požara)	Eca							
Opasne tvari:	NPD							
Jedinstveni identifikacijski broj proizvođača:	General Cavi	Draka	LTC La Triveneta Cavi	ICEL	Heiru	Kablo Vrchlabi	Romcab	
DOP Broj proizvođača:	0320	1001515	003103000	ICEL001	DOP17014	DOP000106	CPR 0015/2017	
Prijavljeno tijelo:	0051	0366	0051	0051	1014	1014	1014	
Test godine:	2017	2016	2016	2017	2018	2017	2017	

Jedinstveni identifikacijski broj proizvođača:								
DOP Broj proizvođača:								
Prijavljeno tijelo:								
Test godine:								

Ova izjava o uspješnosti izdaje u skladu s općim odgovornosti proizvođača.

Maureder Michael / EK
Ime/Funkcija

St. Florian, 02.01.2023
mjesto/Datum

MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstraße 6
A-4490 St. Florian

Potpis

Declarația de performanță

DOP Nr: M10006

Meinhart Kabel Austria GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St. Florian www.meinhart.at
--

Cod unic de identificare a produsului:	H05V-K							
Utilizarea conform destinației:	Alimentarea cu energie electrică în clădiri și alte structuri, cu scopul de a limita apariția și propagarea focului și a fumului.							
Sistemul de testare a constanței performanței:	System 3							
Standard armonizat:	EN50575:2014 + A1:2016							
Serviciile menționate (comportamentul la foc)	Eca							
Substanțe periculoase:	NPD							
Cod unic de identificare al producătorului:	General Cavi	Draka	LTC La Triveneta Cavi	ICEL	Heiru	Kablo Vrchlabi	Romcab	
Număr de producători DOP:	0320	1001515	003103000	ICEL001	DOP17014	DOP000106	CPR 0015/2017	
Organism notificat:	0051	0366	0051	0051	1014	1014	1014	
an de testare:	2017	2016	2016	2017	2018	2017	2017	

Cod unic de identificare al producătorului:								
Număr de producători DOP:								
Organism notificat:								
an de testare:								

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu responsabilitățile generale ale producătorului.

Maureder Michael / EK

Nume/Funcție

St. Florian, 02.01.2023

loc/Data

MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstrasse 6
A-4490 St. Florian

Semnătură

Prohlášení o vlastnostech

DOP Nr: M10006

Meinhart Kabel Austria GmbH
Westbahnstrasse 6
A - 4490 St. Florian
www.meinhart.at

Jedinečný identifikační kód produktu:	H05V-K							
Předpokládané použití:	Zásobování elektrickou energií v budovách a jiných staveb s cílem omezit vznik a šíření ohně a kouře.							
Testovací systém stálosti vlastností:	System 3							
Harmonizovanou normu:	EN50575:2014 + A1:2016							
Uvedené služby (chování při požáru)	Eca							
Nebezpečné látky:	NPD							
Jedinečný identifikační kód výrobce:	General Cavi	Draka	LTC La Triveneta Cavi	ICEL	Heiru	Kablo Vrchlabi	Romcab	
Číslo DOP výrobce:	0320	1001515	003103000	ICEL001	DOP17014	DOP000106	CPR 0015/2017	
Oznámený subjekt:	0051	0366	0051	0051	1014	1014	1014	
Test rok:	2017	2016	2016	2017	2018	2017	2017	

Jedinečný identifikační kód výrobce:								
Číslo DOP výrobce:								
Oznámený subjekt:								
Test rok:								

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na základě obecných povinností výrobce.

Maureder Michael / EK

Název/Funkce

St. Florian, 02.01.2023

Místo/Datum

MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstrasse 6
A-4490 St. Florian

Podpis

Teljesítménynyilatkozat

DOP Nr: M10006

Meinhart Kabel Österreich GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St. Florian www.meinhart.at

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	H05V-K							
Felhasználás célja(i):	Villamosenergia ellátása épületekben- tűz és füst keletkezés korlátozása							
Az AVCP-rendszer(ek):	System 3							
Harmonizált szabvány:	EN50575:2014 + A1:2016							
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) (tűzzel szembeni viselkedése):	Eca							
Veszélyes anyagok:	NPD							
A gyártó egyedi azonosító kódja:	General Cavi	Draka	LTC La Triveneta Cavi	ICEL	Heiru	Kablo Vrchlabi	Romcab	
Gyártó DOP számja:	0320	1001515	003103000	ICEL001	DOP17014	DOP000106	CPR 0015/2017	
Bejelentett ellenőrző:	0051	0366	0051	0051	1014	1014	1014	
Ellenőrzött év:	2017	2016	2016	2017	2018	2017	2017	

A gyártó egyedi azonosító kódja:								
Gyártó DOP számja:								
Bejelentett ellenőrző:								
Ellenőrzött év:								

A gyártó azért, hogy a termék megfeleljen a teljesítménynyilatkozatban bejelentett jellemzőknek.

Maureder Michael / EK

Név/Beosztás

St. Florian, 02.01.2023

Hely/Dátum

MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstrasse 6
A-4490 St. Florian

Aláírás